

Nachweis der Sicht- und Funktionsprüfung von Rauchwarnmeldern

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens alle 12 Monate (+/- 1 Monat) eine Prüfung durchzuführen. Die Melder sind entsprechend der Bedienungsanleitung des Herstellers einer Funktionskontrolle zu unterziehen.

Allgemeine Hinweise:

- Prüfen Sie, ob funktionsrelevante Beschädigungen vorliegen und ob die Umgebung von 0,5 m um den Melder frei von Hindernissen ist!
- Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch und prüfen Sie, ob die Raucheindringungsöffnungen frei sind! Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu kein Reinigungsmittel!
- Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss die Batterie oder ggf. der Melder ausgetauscht werden!
- In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung des Herstellers!

Sondereigentümer : _____

Liegenschaft : _____

Etage : EG .OG DG links Mitte rechts

Prüfungsprotokoll

Anzahl	Raum					Prüfung (Ja/ Nein)				Batterie		Unterschrift
	Schlafzimmer	Kinderzimmer 1	Kinderzimmer 2	Flur	Sonstige	Melder entstaubt?	Verschmutzungen entfernt?	Melder über Prüftaster geprüft?	keine Änderungen im Bestand?	Alkaline	Lithium	

Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, die ordnungsgemäße Installation, Inbetriebnahme und Prüfung der oben aufgeführten Rauchwarnmelder.

Ort/ Datum

Unterschrift(en)